

Выработка и полезный отпуск электрической энергии в 2016г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												3а год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.	Электростанция ПЛЭС - 2500 (п/газ)	квт х час	1900800	1747200	1603600	1328000	1 102 400	798 300	681600	1 013 200	984 000	1 425 600	1 704 000	14288700	0
	- производство электроэнергии всего	квт х час	1900800	1747200	1603600	1328000	1 102 400	798 300	681 600	1 013 200	984 000	1 425 600	1 704 000	14288700	0
	в т.ч. на природном газе	квт х час													
1.1.	Собственные нужды	квт х час	16800	22800	33289	32318	24040	7395	8863	7566	15400	34364	33689	0	
1.2.	Потери в сетях	квт х час	50514	81254	146286	173114	39 013	56 282	83584	41071	122 219	129 744	186 331	236514	
	технические (12%)	квт х час	50514	81254	146286	173114	39 013	56 282	83 584	41 071	122 219	129 744	186 331	1109412	
	коммерческие	квт х час												1109412	
1.3.	Производственные нужды ГТУ	квт х час	895594	692034	689758	503925	425417	341636	307628	677451	387487	890856	782 685	6594471	0
	в т.ч. в котельной	квт х час	125930	130397	103747	60453	56918	32880	34247	49017	47692	87697	95025	823903	
	в т.ч. в котельной	квт х час	144073	149506	124558	102730	88659	50296	56426	62012	80079	147326	139845	1145410	
	в т.ч. в котельной	квт х час	26008	23020	14613	9831	9918	9300	6958	7305	16152	13023	17806	153934	
1.4.	Цех переоборудования газопровода	квт х час	599583	389111	446840	330911	270022	249160	209997	559117	243564	642910	530009	4471224	91031
	в т.ч. в котельной	квт х час	16122	15248	7870	5825	23728	6023	14408	20947	6034	6524	7081	11940	
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	34535	41312	41422	31443	22513	22513	4984	6034	6524	7081	11940	352619	
1.6.	Сторонние потребители	квт х час	680876	649857	479027	418175	380728	145440	123933	102155	240048	112593	44171	3750053	
1.7.	Жилой сектор	квт х час	206339	244695	205648	163200	206094	219011	138200	157986	174253	210891	227963	2154600	
2.	Производство электроэнергии УКПГ Мастах	квт х час	104280	77520	83400	60080	66000	26520	5520	40440	42280	58800	75600	640440	532800
	в т.ч. в котельной	квт х час	96000	76800	82600	60000	66000	16800	1920	480	2640	58800	75600	640440	532800
	в т.ч. в котельной	квт х час	8280											13320	
	в т.ч. в котельной	квт х час				80								27040	
2.1.	АП-200	квт х час	84827	720	63065	67842	48872	53688	21873	5040	37800	15240	47836	61497	27120
	- потери в сетях	квт х час	5897	4377	4716	3398	3732	1500	312	2287	34393	2391	3320	520979	67200
	- собственные нужды ЭС	квт х час	13566	10078	10842	7810	8580	3447	718	5257	5496	7644	9828	36205	83256
3.	Эл агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП	квт х час	10800	0	26702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	31232	141113	0	
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	10800	0	26702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	31232	141113	0	
	в том числе на природном газе	квт х час	10800	0	26702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	31232	141113	0	
3.1.	Диз. Топливе	квт х час	10800	0	26702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	31232	141113	0	
4.	Резервные ДЭС (Д/во)	квт х час	10800	0	25702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	31232	141113	0	
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	10800	0	25702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	31232	141113	0	
	в том числе	квт х час	0	62	0	26	0	0	0	0	25	0	0	113	0
4.1.	на производственные нужды	квт х час	0	62	0	26	0	0	0	0	25	0	0	113	0
5.	Участок КРС: Средний Вилкой	квт х час	63438	64671	88646	52950	29083	34512	31758	37242	35421	37125	42596	517442	113
	МНГН	квт х час					9029	6973						517442	
	Мастах	квт х час												16002	
6.	МНГМ УДН	квт х час	0	78920	9600	17960	26260	168720	0	33420	28770	28270	30625	440535	0
7.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПЛЭС - 2500 при норме 0,911/кВт.ч	м3	1100061	1061889	901364	704117	628221	571060	672061	622036	819167	1160000	1163000	9402976	0

Исполнитель: Ильченко А.Л.

Зам. главного энергетика А.В.Ряжков

1900800 1747200 1603600 1328000 1102400 798300 681600 1013200 984000 1425600 1704000 0 14288700