

Выработка и полезный отпуск электрической энергии в 2016г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.	Электростанция ПАОС - 2500 (л/газ)	квт х час	1900800	1747200	1603600	1328000	1 102 400	798 300	681600	1 013 200	984 000	1 425 600	12584700	0	
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1900800	1747200	1603600	1328000	1 102 400	798 300	681 600	1 013 200	984 000	1 425 600	12584700	0	
	в т.ч. на природном газе	квт х час											12584700	0	
1.1	резервные ПАОС, кплт	квт х час	16800	22800	33288	32318	24040	7395	8863	7566	15400	34364	202825	0	
1.2	Собственные нужды	квт х час	50514	81254	146286	173114	39 013	56 282	83584	41071	122 219	129 744	923081	0	
	Потери в сетях	квт х час	50514	81254	146286	173114	39 013	56 282	83 584	41 071	122 219	129 744	923081	0	
	технические (12%)														
	коммерческие														
1.3	Производственные нужды ГПУ	квт х час	895694	692034	689758	503925	425417	341636	307628	677451	387487	890856	5914786	0	
	всего:	квт х час	125930	130397	103747	60453	56918	32880	34247	49017	47692	87597	728878	0	
	Цех лобьичи и подготовки газа и конд.	квт х час	144073	149506	124558	102730	88559	50296	56426	62012	80079	147326	1005665	0	
	Цех обеспечения производства	квт х час	26008	23020	14613	9831	9918	9300	6958	7305	16152	13023	136128	0	
	Цех обслуживания газовой ГПУ	квт х час	599583	389111	446840	330911	270022	249160	209997	559117	243564	642910	3941215	0	
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	16122	15248	7870	5825	3380	6023	4984	6034	6524	7081	79091	0	
1.5	Бюджетные организации	квт х час	34535	41312	41422	31443	23728	22513	14408	20947	38069	40071	308448	0	
1.6	Сторонние потребители	квт х час	680876	649857	479027	418175	380728	145440	123933	102155	240048	112593	3332832	0	
1.7	Жилый сектор	квт х час	206359	244695	205948	163200	206094	219011	138200	157986	174253	210891	1926637	0	
2.	Производство электроэнергии УКПГ Мастах	квт х час	104280	77520	83400	60080	66000	26520	5520	40440	42280	58800	564840	0	
	в том числе:														
	АП-100	квт х час	96000	76800	82800	60000	66000	16800	1920	16800	1920	58800	457200	0	
	ТМЗ-100	квт х час	8280									13320	13320	0	
	Moia № 1	квт х час				80						27040	27040	0	
	АП-200	квт х час		720	600			7800	5040	37800	15240	47836	67200	0	
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	84827	63065	67842	48872	53688	21573	4490	32896	34393	47836	459482	0	
	- потери в сетях	квт х час	5897	4377	4716	3398	3732	1500	312	2287	2391	3320	31930	0	
	- собственные нужды ЭС	квт х час	13556	10078	10842	7810	8580	3447	718	5257	5496	7644	73428	0	
3.	Эл агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП	квт х час	10800	0	0	25702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	109881	0	
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	10800	0	0	25702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	109881	0	
	в том числе на природном газе	квт х час	10800	0	0	25702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	109881	0	
	Диз. Топливе	квт х час	10800	0	0	25702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	109881	0	
3.1.	на производственные нужды	квт х час	10800	0	0	25702	9763	4924	4776	5178	14050	34688	109881	0	
4.	Резервные ДЭС (ДЛво)	квт х час	0	62	0	26	0	0	0	0	25	0	113	0	
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	0	62	0	26	0	0	0	0	25	0	113	0	
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	квт х час	0	62	0	26	0	0	0	0	25	0	113	0	
5.	Участок КРС - Средний Вилкой	квт х час	63438	64671	88646	52950	29083	34512	31758	37242	35421	37125	474846	0	
	МНГН						9029	6973					16002	0	
	Мастах												16002	0	
6.	МНГМ УДН	квт х час	0	78920	9600	17950	26260	186720	0	33420	28770	28270	409910	0	
7.	Расход газа на выработку электроэнергии	м3	1100061	1061889	901364	704117	628221	571060	672061	622036	819167	1160000	8239976	0	
	по ПАОС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21														

Исполнитель: Ильченко А.Л.

зам. главного энергетика А.В. Репяхов

1900800 1747200 1603600 1328000 1102400 798300 681600 1013200 984000 1425600 0 0 12584700