Выработка и полезный отпуск электрической энергии в 2019 г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	01	в том числе по месяцам 02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)														
1.1	- Производство электроэнергии, всего	квт х час	1 842 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 246
	в т.ч. на природном газе	квт х час	1 842 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 246
	резервные ПАЭС. гкпт	квт х час													
	Собственные нужды	квт х час	15 050												15 050
1.2	Отпуск в сеть	квт х час	*1 827 196*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 827 196*
	Потери в сетях	квт х час	60 879												60 879
	технические (12%)														0
	коммерческие														
1.3	*Полезный отпуск*		*1 766 317*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 766 317*
	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	1 040 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 664
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	194 290												194 290
	Цех обеспечения производства	квт х час	226 714												226 714
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	24 777												24 777
	Цех переработки газового конденсата	квт х час	576 975												576 975
	Аппарат управления ГПУ	квт х час	17 908												17 908
1.4	*Реализация*		*725 653*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*725 653*
	Бюджетные организации	квт х час	42 999												42 999
	Сторонние потребители	квт х час	500 756												500 756
	Жилой сектор	квт х час	181 898												181 898
1.5	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС по норме 0,911/коэф 1,21	м3	1 228 534												1 228 534
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	34 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 265
	ГПА 100 №1	квт х час	11 753												11 753
	ГПА 100 №2	квт х час	7 959												7 959
	ГПА 100 №3	квт х час	14 553												14 553
2.1	на производственные нужды, всего	квт х час	34 265												34 265
2.2	Расход газа на выработку электроэнергии	м3	13 055												13 055
3.	Эл.агрегаты АГП-100 №1, №2	квт х час	0												0
	- производство электроэнергии, всего	квт х час													0
	в том числе на природном газе	квт х час													0
	диз. Топливе	квт х час													0
	на производственные нужды	квт х час													0
	Расход газа на выработку электроэнергии	м3	0												0
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	0												0
	в том числе														
	на производственные нужды	квт х час													0
5.	Участок КРС: Средний Вилюй	квт х час	35 613												35 613
	Мастах														
	Расход ДТ	кг	8 547												8 547

Зам. главного энергетика _____ Д.А. Отавин