

Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2014г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)		1579200	1437024	1225968										
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	1579200	1437024	1225968										
	в т.ч. на природном газе	кВт х час													
	резервные ПАЭС. пкпг	кВт х час													
1.1.	Собственные нужды	кВт х час	51024	13178	28765										
1.2.	Потери в сетях	кВт х час	257712	198605	192006										
	технические (12%)		183383	170862	143664										
	в т.ч. коммерческие		74329	27743	48342										
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	кВт х час	382799	314858	318009										
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	кВт х час	218560	161438	159048										
	Цех обеспечения производства	кВт х час	136771	138584	138615										
	Цех обслуживания ГПУ	кВт х час	14890	10198	15470										
	Цех переработки газового конденсата		12578	4638	4876										
1.4	Аппарат управления ГПУ	кВт х час	11556	8146	5322										
1.5.	Бюджетные организации	кВт х час	55509	61649	35994										
1.6	Сторонние потребители	кВт х час	575467	536786	419253										
1.7	Жилой сектор	кВт х час	245133	303802	226619										
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	кВт х час	72135	113250	74400										
	в том числе:		72000	112800	64800										
	Г-68														
	АП-100														
	ТМЗ-100	кВт х час													
	Wola № 1														
	АП-200		135	450	9600										
2.1.	на производственные нужды, всего	кВт х час	58678	92123	60521										
	- потери в сетях	кВт х час	4079	6404	4207										
	- собственные нужды ЭС	кВт х час	9378	14723	9672										
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	15546	0	0										
	в том числе на природном газе	кВт х час	15546	0	0										
	диз. Топливе	кВт х час													
3.1.	на производственные нужды	кВт х час	15546	0	0										
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	24	0	0										
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	кВт х час	24	0	0										
5	Участок КРС: Средний Виллой		49423	51295	40420										
	Мастах														
6.	Расход газа на выработку электроэнергии														
	по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1150562	1042800	923048										

Исполнитель: Маринина В.С


зам.главного энергетика А.В.Репяхов