

Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2015г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год			
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
1	Электростанция ПАОС - 2500 (л/газ)	квт х час	1809600	1572960	1609400													4991960
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1809600	1572960	1609400													4991960
	в т.ч. на природном газе	квт х час																4991960
	резервные ПАОС, кВт	квт х час																0
1.1	Собственные нужды	квт х час	35080	37002	32289													104371
1.2	Потери в сетях	квт х час	175084	68857	130922													374963
	технические (12%)	квт х час	175084	68857	130922													374963
	коммерческие	квт х час																0
1.3	Производственные нужды ГТУ	квт х час	554599	329958	541772													1426329
	всего:	квт х час	120442	97447	109624													327613
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	166878	83395	165165													415438
	Цех обеспечения производства	квт х час	21091	10131	20462													51684
	Цех обслуживания ГТУ	квт х час	246188	138985	246521													631694
1.4	Аппарат управления ГТУ	квт х час	13782	10786	6835													31403
1.5	Бюджетные организации	квт х час	28365	38433	30776													97574
1.6	Сторонние потребители	квт х час	774996	837193	640842													2253031
1.7	Жилый сектор	квт х час	227694	250631	223964													704289
2	Производство электроэнергии УКПГ Мастах	квт х час	98400	85248	71052													254700
	в том числе:	квт х час	98400	85200	70800													254400
	АП-100	квт х час																0
	ТМЗ-100	квт х час																0
	Молд № 1	квт х час																0
2.1	на производственные нужды, всего	квт х час	80043	69345	57797													300
	- потери в сетях	квт х час	5665	4821	4018													207185
	- собственные нужды ЭС	квт х час	12792	11082	9237													14404
3	Эл агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП	квт х час	27758	0	0													27758
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	27758	0	0													27758
	в том числе на природном газе	квт х час	27758	0	0													27758
	Диз. Топливе	квт х час																0
3.1	на производственные нужды	квт х час	27758	0	0													27758
	Резервные ДЭС (Д/во)	квт х час	0	0	0													0
4	производство электроэнергии, всего	квт х час	0	0	0													0
	в том числе	квт х час	0	0	0													0
4.1	на производственные нужды	квт х час	0	0	0													0
5	Участок КРС: Средний Вилпой Мастах	квт х час	61442	58283	35233													154958
6	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАОС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1101565	1002000	1100000													3203665

Исполнитель: Ильченко А.Л.



зам. главного энергетика А.В. Репляков



1809600 1572960 1609400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4991960