Выработка и потребления электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК"2013г.

№	Наименование показателей	Единица измерения		в том числе по месяцам											За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1856784	1752000											
	в т.ч. на природном газе	квт х час	1856784	1752000											
	резервные ПАЭС. гклт	квт х час													
1.1.	Собственные нужды	квт х час	38512	27446											
1.2.	Потери в сетях	квт х час	621729	476257											
	технические (12%)		218193	206946											
в т. ч.	коммерческие		403536	269311											
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	362925	328977											
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	168390	171360											
	Цех обеспечения производства	квт х час	166496	135331											
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	10496	6295											
	Цех переработки газового конденсата		17543	15991											
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	12420	8670											
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	43715	47314											
1.6	Сторонние потребители	квт х час	494718	567151											
1.7	Жилой сектор	квт х час	282765	296185											
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	131490	113680											
	в том числе: Г-68		130800	112800											
	АП-100		450	360											
	ТМЗ-100	квт х час	240	360											
	АГП-315														
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	107075	92473											
	- потери в сетях	квт х час	7321	6429											
	- собственные нужды ЭС	квт х час	17094	14778											
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	49009	26090											
	в том числе на природном газе	квт х час	49009	26090											
	диз. Топливе	квт х час													
3.1.	на производственные нужды	квт х час	49009	26090											
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	8												
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	квт х час	8												
5	Участок КРС: Средний Вилюй		27612	27934											
	Мастах														
6.	Расход газа на выработку электроэнергии														
	по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1368963	1123550											

Исполнитель : Кузнецова В.П

зам.главного энергетика А.В.Репяхов