

Выработка и полезный отпуск электрической энергии в 2016г.

3807399

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												3а год	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)	квт х час	1900800	1747200	1603600	1328000	1 102 400									0
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1900800	1747200	1603600	1328000	1 102 400									7682000
	в т.ч. на природном газе	квт х час														7682000
1.1.	резервные нужды	квт х час	16800	22800	33289	32318	24040									129247
1.2.	Потери в сетях	квт х час	50514	81254	146286	173114	39 013									490181
	технические (12%)					173114	39 013									212127
	коммерческие															0
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	895594	692034	689758	503925	425417									3206728
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	125930	130397	103747	60453	56918									477445
	Цех обеспечения производства	квт х час	144073	149506	124558	102730	88559									609426
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	26008	23020	14613	9831	9918									83390
	Цех переработки газового конденсата	квт х час	599583	389111	446840	330911	270022									2036467
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	16122	15248	7870	5825	3380									48445
1.5	Бюджетные организации	квт х час	34535	41312	41422	31443	23728									172440
1.6	Сторонние потребители	квт х час	680876	649857	479027	418175	380728									2608663
1.7	Жилой сектор	квт х час	206359	244695	205948	163200	206094									1026296
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	104280	77520	83400	60080	66000									391280
	в том числе:		96000	76800	82800	60000	66000									381600
	АП-100		8280													8280
	ТМЗ-100															0
	Voia № 1					80										80
	АП-200			720	600											1320
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	84827	63065	67842	48872	53688									1320
	- потери в сетях	квт х час	5897	4377	4716	3398	3732									318294
	- собственные нужды ЭС	квт х час	13556	10078	10842	7810	8580									22120
3.	Электростанция АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП	квт х час	10800	0	0	25702	9763									50866
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	10800	0	0	25702	9763									0
	в том числе на природном газе	квт х час	10800	0	0	25702	9763									46265
	Диз. Топливе	квт х час														46265
3.1.	на производственные нужды	квт х час	10800	0	0	25702	9763									0
4.	Резервные ДЭС (Д/во)	квт х час	0	62	0	26	0									88
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	0	62	0	26	0									0
	в том числе															0
4.1.	на производственные нужды	квт х час	0	62	0	26	0									0
5	Участок КРС: Средний Виллой		63438	64671	88646	52950	29083									88
	МНГН						9029									298788
	Мастах															0
6.	МНГМ УДН	квт х час	0	78920	9600	17950	26260									132730
7.	Расход газа на выработку электроэнергии															0
	по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1100061	1061889	901364	704117	628221									4395652

Исполнитель: Ильченко А.Л.  зам. главного энергетика А.В. Репяхов 

1900800 1747200 1603600 1328000 1102400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7682000