

**Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2014г.**

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)		1579200	1437024	1225968	1094400	883200	820800							
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1579200	1437024	1225968	1094400	883 200	820 800							
	в т.ч. на природном газе	квт х час													
	резервные ПАЭС, гкпт	квт х час													
1.1.	Собственные нужды	квт х час	51024	13178	28675	13551	15837	6687							
1.2.	Потери в сетях	квт х час	257712	198605	192006	37675	30416	234 328							
	технические (12%)		183383	170862	143664	37675	30416	234 328							
в т.ч.	коммерческие		74329	27743	48342										
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	382799	314858	318009	245842	221376	195135							
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	218560	161438	159048	126322	126404	51070							
	Цех обеспечения производства	квт х час	136771	138584	138615	108868	84071	79798							
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	14890	10198	15470	6350	6829	6756							
	Цех переработки газового конденсата		12578	4638	4876	4302	4072	57511							
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	11556	8146	5322	4001	3273	3768							
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	55509	61649	35994	55045	20708	18881							
1.6	Сторонние потребители	квт х час	575467	536786	419253	488289	414521	158836							
1.7	Жилой сектор	квт х час	245133	303802	226619	249997	177069	203165							
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	72135	113250	74400	68640	63600	54360							
	в том числе:		72000	112800	64800	68400	63600	42000							
	Г-68														
	АП-100							1360							
	ТМЗ-100	квт х час													
	Wola № 1							6000							
	АП-200		135	450	9600	240	5000								
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	58678	92123	60521	55835	51735	44219							
	- потери в сетях	квт х час	4079	6404	4207	3882	3597	3074							
	- собственные нужды ЭС	квт х час	9378	14723	9672	8923	8268	7067							
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	15546			11816	10986	6783							
	в том числе на природном газе	квт х час	15546			11816	10986	6783							
	Диз. Топливе	квт х час													
3.1.	на производственные нужды	квт х час	15546			11816	10986	6783							
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	24												
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	квт х час	24												
5	Участок КРС: Средний Вилкой Мастах		49423	51295	40420	27539	27957	25540							
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1150552	1042000	923048	680000	545950	619137							

Исполнитель: Маринина В.С

зам. главного энергетика А.В.Реляхов