

Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2014г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)		1579200												
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1579200												
	в т.ч. на природном газе	квт х час													
	резервные ПАЭС. гкпт	квт х час													
1.1.	Собственные нужды	квт х час	51024												
1.2.	Потери в сетях	квт х час	257712												
	технические (12%)		183383												
в т.ч.	коммерческие		74329												
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	382799												
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	218560												
	Цех обеспечения производства	квт х час	136771												
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	14890												
	Цех переработки газового конденсата		12578												
1.4.	Аппарат управления ГПУ	квт х час	11556												
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	55509												
1.6.	Сторонние потребители	квт х час	575467												
1.7.	Жилой сектор	квт х час	245133												
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	72135												
	в том числе:		72000												
	Г-68														
	АП-100														
	ТМЗ-100	квт х час													
	Wola № 1														
	АП-200		135												
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	58678												
	- потери в сетях	квт х час	4079												
	- собственные нужды ЭС	квт х час	9378												
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	15546												
	в том числе на природном газе	квт х час	15546												
	диз. Топливе	квт х час													
3.1.	на производственные нужды	квт х час	15546												
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	24												
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	квт х час	24												
5	Участок КРС: Средний Виллюй Мастах		49423												
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1150552												

Исполнитель: Маринина В.С

зам.главного энергетика А.В.Репяхов

