Выработка и полезный отпуск электрической энергии в 2017г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	За год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1 990 944	1 737 123											3 728 067
	в т.ч. на природном газе	квт х час	1 990 944	1 737 123											3 728 067
	резервные ПАЭС. гкпт	квт х час													
1.1.	Собственные нужды	квт х час	37 700	22 910											60 610
	Отпуск в сеть	квт х час	1 953 244	1 714 213											
1.2.	Потери в сетях	квт х час	183 738	105 315											289 053
	технические (12%)		183 738	105 315											289 053
в т. ч	коммерческие														
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	997 214	774 079											1 771 293
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	169 480	149 330											318 810
	Цех обеспечения производства	квт х час	177 549	127 007											304 556
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	21 174	20 396											41 570
	Цех переработки газового конденсата	квт х час	629 011	477 346											1 106 357
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	18 752	15 503											34 255
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	49 886	44 378											94 264
1.6	Сторонние потребители	квт х час	471 054	553 014											1 024 068
1.7	Жилой сектор	квт х час	232 600	221 924											454 524
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	92 400	103 599											195 999
	в том числе: Г-68		92 400	103 200											195 600
	АП-100														0
	ТМЗ-100	квт х час													
	Wola № 1														0
	АГП-315			399											399
	АП-200														0
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	75 163	84 281											159 444
	- потери в сетях	квт х час	5 225	5 850											11 075
	- собственные нужды ЭС	квт х час	12 012	13 468											25 480
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	0	0											0
	в том числе на природном газе	квт х час	0	0											0
	диз. Топливе	квт х час													
3.1.	на производственные нужды	квт х час	0	0											0
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	50	50											100
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	квт х час	50												50
5	Участок КРС: Средний Вилюй		62 317	60 775											123 092
	МНГН														0
	Мастах														
6.	МНГМ УДН	квт х час	16 210	19 350											35 560
7.	Расход газа на выработку электроэнергии														
	по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1 176 064	1 067 169											2 243 233

Инженер-энергетик _____ **Д.А. Отавин**

Исп. Федоришина Г.Е.

1990944 1737123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3728067