

Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2015г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год		
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1.	Электростанция ПАОС - 2500 (л/газ)	квт х час	1809600	1572960	1609400	1556500	1118008										7666468
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1809600	1572960	1609400	1556500	1118008										7666468
	в т.ч. на природном газе	квт х час															7666468
1.1.	резервные ПАОС, кВт	квт х час															0
1.1.	Собственные нужды	квт х час	35080	37002	32289	32318	24040										180729
1.2.	Потери в сетях	квт х час	175084	68957	130922	83643	84120										542726
	технические (12%)	квт х час	175084	68957	130922	83643	84120										542726
	коммерческие																0
1.3.	Производственные нужды ГТУ	квт х час	554599	329958	541772	541401	306028										2273758
	всего:	квт х час	120442	97447	109624	64086	54610										446209
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	168678	83395	165165	169727	72818										657983
	Цех обслуживания ГТУ	квт х час	21091	10131	20462	11918	7425										71027
1.4.	Цех переработки газового конденсата	квт х час	246188	13782	10786	6835	4457	171175									1098539
1.5.	Аппарат управления ГТУ	квт х час	13782	10786	6835	4457	3312										39172
1.6.	Бюджетные организации	квт х час	28365	38433	30776	27103	12258										136935
1.7.	Сторонние потребители	квт х час	774996	837193	640842	675638	505681										3334350
2.	Жидкой сектор	квт х час	227694	250631	225964	191940	182569										1078798
	в том числе:	квт х час	98400	85248	71052	68340	56052										379092
	Г-68																
	АП-100		98400	85200	70800	66000	52800										373200
	ТМЗ-100						1200										1200
	Вола № 1																0
2.1.	АП-200																0
	на производственные нужды, всего	квт х час	80043	69345	57797	55591	45595										4692
	- потери в сетях	квт х час	5565	4821	4018	3865	3170										308371
	- собственные нужды ЭС	квт х час	12792	11082	9237	8884	7287										21439
3.	Электростанции АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП	квт х час	27758	0	0	20682	13031										61471
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	27758	0	0	20682	13031										61471
	в том числе на природном газе	квт х час	27758	0	0	20682	13031										61471
	Диз. Топливе	квт х час															0
3.1.	на производственные нужды	квт х час	27758	0	0	20682	13031										61471
4.	Резервные ДЭС (л/во)	квт х час	0	0	0	0	0										0
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	0	0	0	0	0										0
	в том числе	квт х час	0	0	0	0	0										0
4.1.	на производственные нужды	квт х час	0	0	0	0	0										0
5.	Участок КРС: Средний Вилкой	квт х час	61442	58283	35233	38879	38113										231950
	Мастах																0
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАОС - 2500 при норме 0,911/коэф. 1,21	м3	1101565	1002000	1100000	1003000	850821										5057386

Исполнитель: Ильченко А.Л.



зам. главного энергетика А.В. Репяхов



1809600 1572960 1609400 1556500 1118008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7666468