

Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2014г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)		1579200	1437024											
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1579200	1437024											
	в т.ч. на природном газе	квт х час													
	резервные ПАЭС, гкпт	квт х час													
1.1.	Собственные нужды	квт х час	51024	13178											
1.2.	Потери в сетях	квт х час	257712	198605											
	технические (12%)		183383	170862											
в т.ч.	коммерческие		74329	27743											
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	382799	314858											
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	218560	161438											
	Цех обеспечения производства	квт х час	136771	138584											
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	14890	10198											
	Цех переработки газового конденсата		12578	4638											
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	11556	8146											
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	55509	61649											
1.6	Сторонние потребители	квт х час	575467	536786											
1.7	Жилой сектор	квт х час	245133	303802											
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	72135	113250											
	в том числе:														
	Г-68		72000	112800											
	АП-100														
	ТМЗ-100	квт х час													
	Wola № 1														
	АП-200		135	450											
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	58678	92123											
	- потери в сетях	квт х час	4079	6404											
	- собственные нужды ЭС	квт х час	9378	14723											
3.	Эл. агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	15546	0											
	в том числе на природном газе	квт х час	15546	0											
	диз. топливе	квт х час													
3.1.	на производственные нужды	квт х час	15546	0											
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	24	0											
	в том числе			0											
4.1.	на производственные нужды	квт х час	24												
5	Участок КРС: Средний Виллюй		49423	51295											
	Мастах														
6.	Расход газа на выработку электроэнергии														
	по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1150552	1042000											

Исполнитель: Маринина В.С

зам. главного энергетика А.В.Репяхов

