

**Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2014г.**

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)		1579200	1437024	1225968	1094400	883200	820800	595200							
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1579200	1437024	1225968	1094400	883 200	820 800	595200							
	в т.ч. на природном газе	квт х час														
	резервные ПАЭС, гкпг	квт х час														
1.1.	Собственные нужды	квт х час	51024	13178	28675	13551	15837	6687	2863							
1.2.	Потери в сетях	квт х час	257712	198605	192006	37675	30416	234 328	28594							
	технические (12%)		183383	170862	143664	37675	30416	234 328	28594							
	в т.ч. коммерческие		74329	27743	48342											
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	382799	314858	318009	245842	221376	195135	188406							
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	218560	161438	159048	126322	126404	51070	29526							
	Цех обеспечения производства	квт х час	136771	138584	138615	108868	84071	79798	49173							
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	14890	10198	15470	6350	6829	6756	6147							
	Цех переработки газового конденсата	квт х час	12578	4638	4876	4302	4072	57511	103560							
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	11556	8146	5322	4001	3273	3768	4339							
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	55509	61849	35994	55045	20708	18881	21557							
1.6	Сторонние потребители	квт х час	575467	536786	419253	488289	414521	158836	183063							
1.7	Жилой сектор	квт х час	245133	303802	226619	249997	177069	203165	166378							
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	72135	113250	74400	68640	63600	54360	11160							
	в том числе:															
	Г-68		72000	112800	64800	68400	63600	42000								
	АП-100							1360	8400							
	ТМЗ-100	квт х час														
	Wola № 1							6000								
	АП-200		135	450	9600	240		5000	2760							
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	58678	92123	60521	55835	51735	44219	9078							
	- потери в сетях	квт х час	4079	6404	4207	3882	3597	3074	631							
	- собственные нужды ЭС	квт х час	9378	14723	9672	8923	8268	7067	1451							
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП															
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	15546			11816	10986	6783	6018							
	в том числе на природном газе	квт х час	15546			11816	10986	6783	6018							
	диз. Топливе	квт х час														
3.1.	на производственные нужды	квт х час	15546			11816	10986	6783	6018							
4.	Резервные ДЭС (Д/во)															
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	24													
	в том числе															
4.1.	на производственные нужды	квт х час	24													
5	Участок КРС: Средний Вилкой Мастах		49423	51295	40420	27539	27957	25540	25320							
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1150552	1042000	923048	680000	545950	619137	731958							

Исполнитель: Ильченко А.Л.

зам.главного энергетика А.В.Репяхов

1579200 1437024 1225878 1094400 883200 820800 595200 0 0 0 0 0 0