

Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2014г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)		1579200	1437024	1225968	1094400	883200								
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	1579200	1437024	1225968	1094400	883 200								
	в т.ч. на природном газе	кВт х час													
	резервные ПАЭС. гкпт	кВт х час													
1.1.	Собственные нужды	кВт х час	51024	13178	28675	13551	15837								
1.2.	Потери в сетях	кВт х час	257712	198605	192006	37675	30416								
	технические (12%)		183383	170862	143664	37675	30416								
	в т.ч. коммерческие		74329	27743	48342										
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	кВт х час	382799	314858	318009	245842	221376								
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	кВт х час	218560	161438	159048	126322	126404								
	Цех обеспечения производства	кВт х час	136771	138584	138615	108868	84071								
	Цех обслуживания ГПУ	кВт х час	14890	10198	15470	6350	6829								
	Цех переработки газового конденсата		12578	4638	4876	4302	4072								
1.4	Аппарат управления ГПУ	кВт х час	11556	8146	5322	4001	3273								
1.5	Бюджетные организации	кВт х час	55509	61649	35994	55045	20708								
1.6	Сторонние потребители	кВт х час	575467	536786	419253	488289	414521								
1.7	Жилой сектор	кВт х час	245133	303802	226619	249997	177069								
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	кВт х час	72135	113250	74400	68640	63600								
	в том числе:														
	Г-68		72000	112800	64800	68400	63600								
	АП-100														
	ТМЗ-100	кВт х час													
	Wola № 1														
	АП-200		135	450	9600	240									
2.1.	на производственные нужды, всего	кВт х час	58678	92123	60521	55835	51735								
	- потери в сетях	кВт х час	4079	6404	4207	3882	3597								
	- собственные нужды ЭС	кВт х час	9378	14723	9672	8923	8268								
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	15546			11816	10986								
	в том числе на природном газе	кВт х час	15546			11816	10986								
	диз. топливе	кВт х час													
3.1.	на производственные нужды	кВт х час	15546			11816	10986								
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	24												
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	кВт х час	24												
5	Участок КРС: Средний Виллюй Мастах		49423	51295	40420	27539	27957								
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1150552	1042000	923048	680000	545950								

Исполнитель: Маринина В.С



зам.главного энергетика А.В.Репяхов