

Выработка и потребления электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК"2013г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	1856784	1752000	1694400	1231680	870 720	681 600							
	в т.ч. на природном газе	квт х час	1856784	1752000	1694400	1231680	870 720	681 600							
	резервные ПАЭС, гкпт	квт х час													
1.1.	Собственные нужды	квт х час	38512	27446	28765	27272	19114	6687							
1.2.	Потери в сетях	квт х час	621729	476257	568827	61238	20889	181 067							
	технические (12%)		218193	206946	199876	61238	20889	81 792							
	в т.ч. коммерческие		403536	269311	368951	0	0	99 275							
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	362925	328977	337 102	397710	150557	130119							
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	168390	171360	177470	180870	48800	68220							
	Цех обеспечения производства	квт х час	166496	135331	132813	189543	76199	42385							
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	10496	6295	6396	4917	5963	3576							
	Цех переработки газового конденсата		17543	15991	20423	22380	19595	15938							
1.4	Аппарат управления ГПУ	квт х час	12420	8670	4907	4097	3056	3029							
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	43715	47314	32765	33036	116923	25343							
1.6	Сторонние потребители	квт х час	494718	567151	461276	454502	360499	144804							
1.7	Жилой сектор	квт х час	282765	296185	260758	253825	199682	190551							
2.	Производство эл/энергии УКПГ Мастах	квт х час	131490	113680	103480	98440	64085	29256							
	в том числе:														
	Г-68		130800	112800	103200	97200	63600	25200							
	АП-100		450	360	80	560	485	3200							
	ТМЗ-100	квт х час	240	360	120	120									
	Wola № 1			160	80	560		856							
	АГП-315														
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	107075	92473	84176	80076	52130	23798							
	- потери в сетях	квт х час	7321	6429	5852	5567	3624	1655							
	- собственные нужды ЭС	квт х час	17094	14778	13452	12797	8331	3803							
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	49009	26090	26003	16379	5063	4198							
	в том числе на природном газе	квт х час	49009	26090	26003	16379	5063	4198							
	диз. топливе	квт х час													
3.1.	на производственные нужды	квт х час	49009	26090	26003	16379	5063	4198							
4.	Резервные ДЭС (Д/во)														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	8	0	0	0									
	в том числе														
4.1.	на производственные нужды	квт х час	8	0	0	0									
5	Участок КРС: Средний Виллюй Мастах		27612	27934	30992	26073	10638	14403							
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1368963	1123550	1254044	906790	641168	948540							

Исполнитель : Кузнецова В.П

зам.главного энергетика А.В.Репяхов

