


Выработка и потребления электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2013г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ) - производство электроэнергии, всего в т.ч. на природном газе резервные ПАЭС, ГКПТ	квт х час квт х час квт х час квт х час квт х час	1856784 1856784	1752000 1752000	1694400 1694400										
1.1.	Собственные нужды	квт х час	38512	27446	28765										
1.2.	Потери в сетях	квт х час	621729	476257	568827										
в т.ч.	технические (12%)	квт х час	218193	206946	199876										
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего: Цех добычи и подготовки газа и конд. Цех обеспечения производства Цех обслуживания ГПУ	квт х час квт х час квт х час квт х час	403536 362925 168390 166496	289311 328977 171360 135331	368951 337102 177470 132813										
1.4.	Цех переработки газового конденсата	квт х час	10496	6295	6396										
1.5.	Цех переработки газа	квт х час	17543	15991	20423										
1.6.	Аппарат управления ГПУ	квт х час	12420	8670	4907										
1.7.	Бюджетные организации	квт х час	43715	47314	32765										
1.8.	Сторонние потребители	квт х час	494718	567151	461276										
1.9.	Жилой сектор	квт х час	282765	296185	260758										
2.	Производство электроэнергии УКПГ Мастах в том числе: Г-68 АП-100 ТМ3-100 Wola №1 АПГ-315	квт х час квт х час квт х час квт х час квт х час	131490 130800 450 240	113680 112800 360 360	103480 103200 80 120										
2.1.	на производственные нужды, всего - потери в сетях - собственные нужды ЭС	квт х час квт х час квт х час	107075 7321 17094	92473 6429 14778	84176 5852 13452										
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП - производство электроэнергии, всего в том числе на природном газе диз. Топливе	квт х час квт х час квт х час	49009 49009	26090 26090	26003 26003										
3.1.	на производственные нужды	квт х час	49009	26090	26003										
4.	Резервные ДЭС (Д/во) - производство электроэнергии, всего в том числе	квт х час	8	0	0										
4.1.	на производственные нужды	квт х час	8	0	0										
5.	Участок КРС: Средний Вилкой Мастах	квт х час	27612	27934	30992										
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэфф 1,21	м3	1368963	1123550	1254044										

зам. главного энергетика А.В.Реляхов



Исполнитель : Куанцова В.П