

**Выработка и потребление электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2014г.**

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ)		1579200	1437024	1225968	1094400										
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	1579200	1437024	1225968	1094400										
	в т.ч. на природном газе	кВт х час														
	резервные ПАЭС. гкпт	кВт х час														
1.1.	Собственные нужды	кВт х час	51024	13178	28675	13551										
1.2.	Потери в сетях	кВт х час	257712	198605	192006	37675										
	технические (12%)		183383	170862	143664	37675										
	в т.ч. коммерческие		74329	27743	48342											
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	кВт х час	382799	314858	318009	245842										
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	кВт х час	218560	161438	159048	126322										
	Цех обеспечения производства	кВт х час	136771	138584	138615	108868										
	Цех обслуживания ГПУ	кВт х час	14890	10198	15470	6350										
	Цех переработки газового конденсата		12578	4638	4876	4302										
1.4.	Аппарат управления ГПУ	кВт х час	11556	8146	5322	4001										
1.5.	Бюджетные организации	кВт х час	55509	61649	35994	55045										
1.6.	Сторонние потребители	кВт х час	575467	536786	419253	488289										
1.7.	Жилой сектор	кВт х час	245133	303802	226619	249997										
2.	Производство э/энергии УКПГ Мастах	кВт х час	72135	113250	74400	68640										
	в том числе:															
	Г-68		72000	112800	64800	68400										
	АП-100															
	ТМЗ-100	кВт х час														
	Wola № 1															
	АП-200		135	450	9600	240										
2.1.	на производственные нужды, всего	кВт х час	58678	92123	60521	55835										
	- потери в сетях	кВт х час	4079	6404	4207	3882										
	- собственные нужды ЭС	кВт х час	9378	14723	9672	8923										
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП															
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	15546			11816										
	в том числе на природном газе	кВт х час	15546			11816										
	диз. Топливе	кВт х час														
3.1.	на производственные нужды	кВт х час	15546			11816										
4.	Резервные ДЭС (Д/во)															
	- производство электроэнергии, всего	кВт х час	24													
	в том числе															
4.1.	на производственные нужды	кВт х час	24													
5	Участок КРС: Средний Вилкой		49423	51295	40420	27539										
	Мастах															
6.	Расход газа на выработку электроэнергии															
	по ПАЭС - 2500 при норме 0,911/коэф 1,21	м3	1150552	1042000	923048	680000										

Исполнитель: Маринина В.С

зам.главного энергетика А.В.Репяхов

