

Выработка и потребления электроэнергии по электростанциям ОАО "ЯТЭК" 2013г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	в том числе по месяцам												За год	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Электростанция ПАЭС - 2500 (п/газ) - производство электроэнергии, всего в т.ч. на природном газе	квт х час	1856784	1752000	1694400	1231680										
	резервные ПАЭС, гкпт	квт х час	1856784	1752000	1694400	1231680										
1.1.	Собственные нужды	квт х час	38512	27446	28765	27272										
1.2.	Потери в сетях	квт х час	621729	476257	568827	61238										
	технические (12%)	квт х час	218193	206946	199876	61238										
	коммерческие	квт х час	403536	269311	368951	0										
1.3.	Производственные нужды ГПУ всего:	квт х час	362925	328977	337102	397710										
	Цех добычи и подготовки газа и конд.	квт х час	168390	171360	177470	180870										
	Цех обеспечения производства	квт х час	166496	135331	132813	189543										
	Цех обслуживания ГПУ	квт х час	10496	6295	6396	4917										
1.4.	Цех переработки газового конденсата	квт х час	17543	15991	20423	22380										
1.4.	Аппарат управления ГПУ	квт х час	12420	8670	4907	4097										
1.5.	Бюджетные организации	квт х час	43715	47314	32765	33036										
1.6.	Сторонние потребители	квт х час	494718	567151	461276	454502										
1.7.	Жилой сектор	квт х час	282765	296185	260758	253825										
2.	Производство электроэнергии УКПГ Мастах	квт х час	131490	113680	103480	98440										
	в том числе:		130800	112800	103200	97200										
	Г-68															
	АП-100		450	360	80	560										
	ТМЗ-100		240	360	120	120										
	АП-315			160	80	560										
2.1.	на производственные нужды, всего	квт х час	107075	92473	84176	80076										
	- потери в сетях	квт х час	7321	6429	5852	5567										
	- собственные нужды ЭС	квт х час	17094	14778	13452	12797										
3.	Эл.агрегаты АП-100, 200 и ДЭС-200 на СП	квт х час	49009	26090	26003	16379										
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	49009	26090	26003	16379										
	в том числе на природном газе	квт х час	49009	26090	26003	16379										
	Диз. Топливе	квт х час														
3.1.	на производственные нужды	квт х час	49009	26090	26003	16379										
4.	Резервные ДЭС (Д/во)	квт х час														
	- производство электроэнергии, всего	квт х час	8	0	0	0										
	в том числе															
4.1.	на производственные нужды	квт х час	8	0	0	0										
5	Участок КРС: Средний Виллой Мастах	квт х час	27612	27934	30992	26073										
6.	Расход газа на выработку электроэнергии по ПАЭС - 2500 при норме 0.91т/коэф.1,21	м3	1368963	1123950	1254044	906790										

Исполнитель : Кузнецова В.П



зам. главного энергетика А. В. Репяхов